

ZP/7/2016

Wołomin, dnia 27 grudnia 2016 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie, zakup, dostawa i zabudowa fabrycznie nowej wagi samochodowej na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Zamawiający informuje, że w dniu 22-23.12.2016r. wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pomostu wagi, wykonanego w technologii betonu sprężonego, z użyciem betonu lanego jednowarstwowego, klasy C50/60 na kruszywie bazaltowym i cemencie CEM I 52,5N (mostowy), charakteryzującym bardzo wysoką odpornością na korozję, siarczanową i chlorkową. Tego typu beton cechuje pełna odpornością chemiczną na sól drogową i ekstremalnie wysoka odporność ścieralna?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomostu wagi wykonanego jak w ww. zapytaniu.

Pytanie 2

Rozumiem, że waga dłuższa, bo 18m stanąć ma dokładnie w miejscu wagi starej, której fundament ma ok. 10x3m?

Odpowiedź 2

Fizycznie byłoby to niemożliwe, miejsce nowej dłuższej wagi ma być zlokalizowane w pobliżu starego obiektu-szczegółową lokalizację Oferent proponuje w projekcie budowlanym, po dokonaniu analizy mapy do celów projektowych, wizji lokalnej, oraz uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego.

Pytanie 3


Bramofon to coś na kształt domofonu przy bramie wjazdowej połączonego z помещением terminala / komputera?

Odpowiedź 3

Tak - bramofon to podobnie jak domofon przy bramie wjazdowej połączony z помещением terminala/komputera.

z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


Igor Sulich

