

1. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ PROJEKTOWANEGO PRODUCENTA.
2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU ZABUDOWY, WZBROJENIEM TERENU NALEŻY WYKONYWAĆ Z WYKONANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ISTNIEJĄCE PRZECIEKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W WYKOPIE – ZGODNIE Z WYMAGANAMI NORM.
3. RZĘDNE KOLIZJI PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU Z INNYMI ZABUDOWAMI, WZBROJENIEM TERENU SĄ WIELKOŚCIAMI PRZECIEKÓW.
4. POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE W GRUNCIE ZABUDOWY NALEŻY WYKONAĆ Z BETONU B 20 WG. BN-45.
5. BLOKI OPOROWE NA PROJEKTOWANYM PRZECIEKU NALEŻY WYKONAĆ Z BETONU B 20 WG. BN-45, Z UWZGLĘDNIENIEM WYTICZNYCH PRODUCENTA.
6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ RZĘDNE OSI ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU W UL. WILKOŃSKIEJ, W MIEJSCU POŁĄCZENIA Z PROJEKTOWANYM WODOCIĄGIEM, RÓŻNICY W STOSUNKU DO DANYCH PRZYJĘTYCH W PROJEKcie, ODPOWIEDNIO ZWERYFIKOWAĆ SPADKI.

